

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже

Базис	Город	п/т объектов	Технические характеристики ПЭП	Нагрузка, А		
				3 квартал 2022г		
				Июль	Август	Сентябрь
Наименование объекта	Наименование имущества	Напряжение, кВ	Марка и сечение	кВА	кВА	кВА
ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН						
Согом	ТП			Резерв=10%кВт	Резерв=130кВт	Резерв=190кВт
	ТП-1(18-4035)	0,4/10	ТМГ-630	521	500	438
	ТП-2(18-4036)	100,4	ТМГ-400	347,0	346,0	333,0
	ТП-3(18-4037)	100,4	ТМ-250	209,0	196,0	194,0
п. Курдюмовый	ТП			Резерв=141кВт	Резерв=164кВт	Резерв=204кВт
	ТП-1(18-5045) откл.	100,4	ТМГ-160	-	-	-
	ТП-2(18-5046)	100,4	ТМГ-160	149	142	139
	ТП-3(18-5047)	100,4	ТМ - 160-250	373	368	365
	ТП-4(18-5048)	100,4	ТМ - 160-250	348	320	341
	ТП-5(18-5049)	100,4	ТМ - 160	131	126	114
	ТП-6(18-5050)	100,4	ТМ - 160	137,1	131	142,5
	ТП-7(18-5051) откл.	100,4	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-8(18-5052)	100,4	ТМ - 160	141	129	126,1
	ТП-9(18-5053) откл.	10,04	ТМГ - 100	-	-	-
	ТП-10(18-5054)	0,4/10	ТМГ - 1000	859	836	796
	ТП-11(Т/б/б)	100,4	ТМГ - 63	61	55	52
	п. Елшарово	ТП-10/0,4кВ			Резерв=125кВт	Резерв=133кВт
ТП-1(18-5026) откл.		0,4/10	ТМГ-630	-	-	-
ТП-2(18-5021)		100,4	ТМГ-250	199,0	171,0	160,0
ТП-4(18-5023)		100,4	ТМ-250	191,0	182,0	189,0
ТП-5(18-5024)		100,4	ТМГ-100	86,0	78,0	75,0
ТП-3(18-5022)		100,4	ТМГ-400	351,0	341,0	333,0
ТП-6(18-5025)		0,4/10	ТМГ-1000	875	867	771
п. Кадловый		ТП-10/0,4кВ			Резерв=300кВт	Резерв=332кВт
	ТП-18-5027	0,4/10	ТМГ - 1000	700	668	506
	ТП-18-5028	0,4/10	ТМ - 630	629	626,1	626,2
	ТП-1(18-5029)	100,4	ТМГ - 400	267	270	258
	ТП-2(18-5030)	100,4	ТМ - 400	331	334	322
	ТП-3(18-5031)	100,4	ТМ - 630	576	581	588
	ТП-4(18-5032)	100,4	ТМ - 250	214	197	201
	ТП-5(18-5033)	100,4	ТМ - 250	190	179	167
	ТП-6(18-5034) откл.	100,4	ТМ - 250	-	-	-
	ТП-7(18-5035)	100,4	ТМ - 100	98	97,5	95,1
п. Кристининский	ТП-10/0,4кВ			Резерв=164кВт	Резерв=182кВт	Резерв=300кВт
	ТП-1(18-5036)	0,4/10	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-3(18-5038)	100,4	ТМГ - 250	203	176	181
	ТП-4(18-5039)	0,4/10	ТМ - 630	511	429	345
	ТП-5(18-5040)	100,4	ТМГ - 250	226	215	213
	ТП-7(18-5042)	100,4	ТМГ - 160	157,1	156,5	156,3
	ТП-8(18-5043)	100,4	ТМГ - 250	233	211	205
п. Урмановый	ТП-10/0,4кВ					
	ТП-2(18-5037)	100,4	ТМ-160	145	146,1	149,1
	ТП-9(18-5041)	100,4	ТМ-400	295	302	286

КОНДИНСКИЙ РАЙОН

	ТП-10/0,4кВ			Рядом=190кВт	Рядом=191кВт	Рядом=227кВт
	д. Шуур	ТП-1001	0,4/10	ТМГ-630	440,0	439,0
	ТП-1002	100,4	ТМ-400	348,0	328,0	291,0
	ТП-1003 <i>откл</i>	100,4	ТМ-100	-	-	-
	ТП-1004	100,4	ТМГ-400	354,0	347,0	318,0
	ТП-1005	100,4	ТМ-250	216,0	204,0	188,0

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

	ТП-6/0,4кВ			Рядом=161кВт	Рядом=171кВт	Рядом=204кВт
	с. Каринка	ТП-1(14-123) (ул. Мира)	0,4/6	ТМГ-630	469	459
	ТП-2(14-123) (ул. Восточная)	6/0,4	ТМ-630	584,0	552,0	541,0
	ТП-3(14-124) (ул. Центральная)	6/0,4	ТМГ-400	371,0	351,0	347,0

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

	ТП-10/0,4кВ			Рядом=236кВт	Рядом=322кВт	Рядом=566кВт
	п. Сокола	ТП-1 (11-3133)	0,4/10	ТМГ-2x1000	1764	1678
ТП-2(11-3134)		100,4	ТМГ-160	134,0	122,0	108,0
ТП-3(11-3135)		100,4	ТМГ-630	372,0	364,0	350,0
ТП-4(11-3136)		100,4	ТМГ-400	321,0	322,0	308,0
ТП-5(11-3137)		100,4	ТМГ-250	216,0	229,0	187,0

ЛЭП-10 кВ

	ТП-10/0,4кВ			Рядом=113кВт	Рядом=124кВт	Рядом=232кВт
	с. Насоветов	ТП-1 (11-3138)	0,4/10	ТМГ-2x630	1147	1126
ТП-2 (11-3139)		100,4	ТМГ-160	213	201,0	209,0
ТП-3 (11-3140)		100,4	ТМГ-160+630	117,2	103,2	97,0
ТП-4 (11-3141)		100,4	ТМГ-250	154	131,6	129,0
ТП-5 (11-3142)		100,4	ТМГ-160	132,1	126,0	117,0

ЛЭП-10 кВ

	ТП-10/0,4кВ			Рядом=672кВт	Рядом=805кВт	Рядом=1324кВт
	с. Сарытау	ТП-11-3146	0,4/10	4ТМГ-1000	3328	3195
ТП-1(11-3113)		100,4	ТМ-400	332,0	327,0	314,0
ТП-2(11-3114)		100,4	ТМ-250	219,0	199,0	177,0
ТП-3(11-3115)		100,4	ТМГ-250	168,0	158,0	141,0
ТП-4(11-3118)		100,4	ТМ-250	216,0	194,0	171,0
ТП-5(11-3119)		100,4	ТМ-250	93,8	94,4	88,5
ТП-6(11-3121)		100,4	ТМ-250	95,1	92,5	83,1
ТП-7(11-3120)		100,4	ТМ-250	196	191,0	173,7
ТП-8(11-3123)		100,4	ТМ-250	227,0	211,0	188,5
ТП-9(11-3112)		100,4	ТМ-250	210,0	177,0	170,4
ТП-10(11-3122)		100,4	ТМ-250	192,0	169,0	166,2
ТП-11(11-3131)		100,4	ТМГ-100	85,0	85,0	67,4
ТП-12(11-3127)		100,4	ТМ-250	234,1	219,1	207,5
ТП-13(11-3116)		100,4	ТМ-160	147,5	144,1	132,0
ТП-14(11-3125)		100,4	ТМГ-400	365,0	347,0	331,0
ТП-15(11-3126)		100,4	ТМ-2x250	478,5	468,0	427,3
ТП-17(11-3129)		100,4	ТМ-250	226,4	213,0	190,3
ТП-18(11-3124)		100,4	ТМГ-2x630	1239,5	1203,0	1150,4
ТП-20(11-3140)		100,4	ТМ-250	222,1	219,9	200,4
ТП-21(11-3128)		100,4	ТМ-250	210,1	189,9	179,5
ТП-22-3145		100,4	ТМГ-2x600	787,7	771	763,6
ТП-Китешалы		100,4	ТМ-400 ТМГ-400	349	328	288,5