



31.01.18

№

250

Руководителю региональной
службы по тарифам
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.А. Березовскому

О направлении отчета
по целевым показателям

Уважаемый Алексей Александрович!

В ответ на Ваше письмо от 15.12.2018 г. №24-Исх-5907, направляем отчет за 2017 год о фактическом исполнении требований установленных Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2017 г. №23 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2018-2020 годы»

Приложение:

1. Отчёт о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере электроэнергетики – на 3 л., в 1 экз.;
2. Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – на 3 л., в 1 экз..

Генеральный директор

А.Е. Голубев

Исполнитель
Начальник отдела реализации услуг
Семериков Виталий Евгеньевич
8-904-460-23-08

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Период	Отчётный период 2017
Дата начала программы	2017
Дата окончания программы	2020
Организация	Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
ИНН	8601029263
КПП	860101001
Вид деятельности	35.14 – торговля электроэнергией 35.11 – производство электроэнергии 35.12.1 – передача электроэнергии 35.13 – распределение электроэнергии
Муниципальный район	Ханты-Мансийский автономный округ
ОКТМО	71871000
Юридический адрес	Адрес организации 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21
Почтовый адрес	628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21
Фамилия, имя, отчество	Руководитель Голубев Андрей Евгеньевич
Должность	Генеральный директор
(код) номер телефона	(3467) 37-93-30, доб.101
Фамилия, имя, отчество	Должностное лицо, ответственное за составление формы Семериков Виталий Евгеньевич
Должность	Начальник отдела реализации услуг
(код) номер телефона	(3467) 37-93-30, доб.150
e-mail	sve@ugra-energo.ru

Отчет о фактическом исполнении установленных требований
к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт (n - 2) 2015	Факт (n - 1) 2016	План (n) 2017	Факт (n) 2017	Отклонение факта от плана (n)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.*	Удельный расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды		-	-	-	-	-
2.**	Уровень технологического расхода электрической энергии в сетях (потери)	%	-	11,78	11,14	10,45	-0,69
3.	Уровень оснащения осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объема используемых осветительных устройств	%	-	-	10	10	0

Где n - отчетный год

*Пояснения к пункту 1 таблицы: - Потребители ТЭР отсутствуют так как на балансе предприятия (в собственности) нет зданий и сооружений.

**Пояснения к пункту 2 таблицы:

Фактические балансовые потери электрической энергии при принятии оборудования на баланс в 2016 году составляли 11,78 % от отпуска электроэнергии в сеть.

Плановая величина потерь (11,14 %) электрической энергии на 2017 год учтена в данной отчёте из утверждённого приказом ФАС России от 17.11.2016 года №1601/16-ДСП, сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2017 год.

Заместитель генерального директора -
Главный инженер

О.В. Минин

Исполнитель
Начальник отдела реализации услуг
Семериков В.Е.
89044602308

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
	Отчётный период
Период	2017
Дата начала программы	2017
Дата окончания программы	2020
Организация	Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
ИНН	8601029263
КПП	860101001
Вид деятельности	35.14 – торговля электроэнергией 35.11 – производство электроэнергии 35.12.1 – передача электроэнергии 35.13 – распределение электроэнергии
Муниципальный район	Ханты-Мансийский автономный округ
ОКТМО	71871000
	Адрес организации
Юридический адрес	628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21
Почтовый адрес	628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21
	Руководитель
Фамилия, имя, отчество	Голубев Андрей Евгеньевич
Должность	Генеральный директор
(код) номер телефона	(3467) 37-93-30, доб.101
	Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество	Семериков Виталий Евгеньевич
Должность	Начальник отдела реализации услуг
(код) номер телефона	(3467) 37-93-30, доб.150
e-mail	sve@ugra-energo.ru

Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт (n – 2) 2015	Факт (n – 1) 2016	План (n) 2017	Факт (n) 2017	Отклонение факта от плана (n)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КПД энергетического оборудования	%					
1.1	Газ	%	-	-	-	-	-
1.2	Нефть	%					
1.3	Дрова	%	Не устанавливался	75,00	75,00	75,00	0
1.4	Дизельное топливо	%	Не устанавливался	75,00	75,00	75,00	0
2.	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал	кг у.т. / Гкал					
2.1	Газ		-	-	-	-	-
2.2	Нефть		-	-	-	-	-
2.3	Дрова	кг у.т. / Гкал	-	190,31	190,31	190,31	0
2.4	Дизельное топливо	кг у.т. / Гкал	-	49,94	49,94	49,94	0
3.	Расход на собственные нужды теплоисточника	%	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	-
4.	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии	кВтч/ Гкал	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	-
5.	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии	м3/Гкал	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	-

6.	Технологические потери тепловой энергии в сети	%	Не устанавливался	Не устанавливался	12,10*	12,10	0
7.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	Не устанавливался	

Где n - отчетный год

*Установлен по инициативе АО «Юграэнерго»

Заместитель генерального директора -
Главный инженер

О.В. Минин

Исполнитель
Начальник отдела реализации услуг
Семериков В.Е.
89044602308