

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже

бессов	длина	собственность АО Юганское	лет аренды	Технические характеристики ЛЭП	Нагрузка, А			
					4 квартал 2020г.			
					Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Наименование объекта	длина	наименование в соответствии с договором (метроаренда)	Напряжение, кВ	Марка и сечение	кВА	кВА	кВА	
ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН								
Согм	ТП					Родом=210кВт	Родом=238кВт	Родом=209кВт
	ТП-1(18-0355)	КТП 04/10 кВ № 18-0061 мощность 630 кВА в д. Согм ХМР	0,4/10		ТМГ-630	420	372	321
	ТП-2(18-0360)	КТП 10/0,4 кВ № 18-0062 мощность 400 кВА в д. Согм ХМР	10/0,4		ТМГ-400	321,8	317,4	309,5
	ТП-3(18-0377)	КТП 10/0,4 кВ № 18-0063 мощность 250 кВА в д. Согм ХМР	10/0,4		ТМ-250	188,5	184,2	179,5
п. Коргалей	ТП					Родом=226кВт	Родом=276кВт	Родом=340кВт
	ТП-1(18-5045) откл.	ТМ - 100	10/0,4		ТМГ-160	-	-	-
	ТП-2(18-5046)	ТМ - 160	10/0,4		ТМГ-160	145	141	139
	ТП-3(18-5047)	ТМ - 250	10/0,4		ТМ - 160-250	378,5	376,1	368
	ТП-4(18-5048)	ТМ - 2x250	10/0,4		ТМ - 160-250	348,2	344,7	350,4
	ТП-5(18-5049)	ТМ - 2x250	10/0,4		ТМ - 160	121	121,5	118,5
	ТП-6(18-5050)	ТМ - 250	10/0,4		ТМ - 160	144,4	141,1	140,6
	ТП-7(18-5051) откл.	ТМ - 2x160	10/0,4		ТМ - 400	-	-	-
	ТП-8(18-5052)	ТМ - 160	10/0,4		ТМ - 160	127,1	125	121,1
	ТП-9(18-5053) откл.	ТМ - 100	10/0,4		ТМГ - 100	-	-	-
	ТП-10(18-5054)	в договорной меты и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНА	0,4/10		ТМГ - 1000	774	724	660
	ТП-11(Т60)	в договорной меты и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНА	10/0,4		ТМГ - 63	56	55	55
	п. Елсарово	ТП-10/0,4кВ					Родом=274кВт	Родом=317кВт
ТП-1(18-5026) откл.			0,4/10		ТМГ-630	-	-	-
ТП-2(18-5031)		электрост. мощность, протяженность 11750 метров код №86-02-0702001-410	10/0,4		ТМГ-250	200,2	196,4	173,5
ТП-4(18-5033)			10/0,4		ТМ-250	171,1	160,4	158,5
ТП-5(18-5034)			10/0,4		ТМГ-100	76,7	74,1	69,2
ТП-3(18-5022)		КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 400 кВА в с. Елсарово ХМР	10/0,4		ТМГ-400	310,5	304,2	294,4
ТП-6(18-5025)		КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000 кВА в с. Елсарово ХМР	0,4/10		ТМГ-1000	726	683	609
п. Кадраев	ТП-10/0,4кВ					Родом=615кВт	Родом=754кВт	Родом=911кВт
	ТП-18-5027	Левый электропередача 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ п. Кадраев протяженность 23140 м	0,4/10		ТМГ - 1000	585	546	689
	ТП-18-5028		0,4/10		ТМ - 630	-	-	-
	ТП-1(18-5029)	КТП 10-0,4 кВ п. Кадраев Ханты-Мансийский район	10/0,4		ТМГ - 400	644	514,2	501,4
	ТП-2(18-5030)		10/0,4		ТМ - 400	322	290,4	294,4
	ТП-3(18-5031)		10/0,4		ТМ - 630	568,4	569,4	531,4
	ТП-4(18-5032)		10/0,4		ТМ - 250	192,1	195,2	173,5
	ТП-5(18-5033)		10/0,4		ТМ - 250	152,7	146,9	151,3
	ТП-6(18-5034) откл.		10/0,4		ТМ - 250	-	-	-
ТП-7(18-5035)	10/0,4			ТМ - 100	27,5	25,4	45,5	
п. Красноленинск	ТП-10/0,4кВ					Родом=45кВт	Родом=48кВт	Родом=65кВт
	ТП-1(18-5036)	КТП-10/0,4 кВ (400 кВА) по ул. Обская в п. Красноленинск ХМР	0,4/10		ТМ - 400	-	-	-
	ТП-3(18-5038)		10/0,4		ТМГ - 250	123,8	123,8	162
	ТП-4(18-5039)		0,4/10		ТМ - 630	272	374	173
	ТП-5(18-5040)	электрост. протяженность 6493 метров п. Красноленинск код №86-02-0201001-835	10/0,4		ТМГ - 250	195,4	195,4	201
	ТП-7(18-5042)		10/0,4		ТМГ - 160	157,9	157,9	156,7
	ТП-8(18-5043)		10/0,4		ТМГ - 250	195,6	195,6	196,2
п. Урманей	ТП-10/0,4кВ							
	ТП-2(18-5037)	электрост. протяженность 6345 метров п. Урманей код №86-02-0000000-6322	10/0,4		ТМ-160	145,9	145,9	143,4
	ТП-6(18-5041)		10/0,4		ТМ-400	273,8	277,5	321,1
КОНДИНСКИЙ РАЙОН								
д. Шуур	ТП-10/0,4кВ					Родом=25кВт	Родом=30кВт	Родом=35кВт
	ТП-1001	КТП 0,4/10 кВ № 1x530 кВА по ул. Энергетика 5Б в д. Шуур Кондинский рн код № 86-01-0801001-1033	0,4/10		ТМГ-630	371,0	323,0	275,0
	ТП-1002	КТП 0,4/10 кВ № 2 мощностью 1*400 кВА по ул. Шольная в д. Шуур Кондинский рн код № 86-01-0801001-1034	10/0,4		ТМ-400	269,5	254,4	240,4
	ТП-1003 откл.	нет аренды	10/0,4		ТМ-100	-	-	-
	ТП-1004	КТП 10/10 кВ № 4 мощностью 1*400 кВА по ул. Таволга в д. Шуур Кондинский рн код № 86-01-0801001-1067	10/0,4		ТМГ-400	311,0	300,0	276,3
	ТП-1005	КТП 0,4/10 кВ № 5 мощностью 1*250 кВА по ул. Северная в д. Шуур Кондинский рн код № 86-01-0801001-1036	10/0,4		ТМ-250	182,3	204,5	213,3

