

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже

Наименование объекта	Бюджет	аренда	собственность АО Кустового	нет аренды		Технические характеристики ТЭП	Нагрузка, А			
				Наименование имущества	Напряжение, кВ		Номера	I квартал 2020г.		
								Январь	Февраль	Март
диспетчерское наименование	наименование в соответствии с договором (метро/проезд)	Фидера	кВА	кВА	кВА					
ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН										
Согом	ТП						Рордс=299кВт	Рордс=281кВт	Рордс=243кВт	
	ТП-1(18-4035)	КТП 04/10 кВ № 18/6061 мощность 630 кВА в д. Согом ХМР	10,4/0	1	ТМГ-630	331	349	387		
	ТП-2(18-4036)	КТП 10/0,4 кВ № 18/6062 мощность 400 кВА в д. Согом ХМР	10,0,4	2	ТМГ-400	323,0	337,0	343,0		
	ТП-3(18-4037)	КТП 10/0,4 кВ № 18/6063 мощность 250 кВА в д. Согом ХМР	10,0,4	3	ТМ-250	155,0	142,0	152,8		
п. Карачинский	ТП						ЦЭС	ЦЭС	ЦЭС	
	ТП-1(18-5045) откл.	ТМ - 100	10,0,4		ТМГ-160	-	-	-		
	ТП-2(18-5046)	ТМ - 160	10,0,4		ТМГ-160	135	122	142,5		
	ТП-3(18-5047)	ТМ - 250	10,0,4		ТМ - 160-250	369	357	381		
	ТП-4(18-5048)	ТМ - 2x250	10,0,4		ТМ - 160-250	331	331	354,1		
	ТП-5(18-5049)	ТМ - 2x250	10,0,4		ТМ - 160	111	112	122,1		
	ТП-6(18-5050)	ТМ - 250	10,0,4		ТМ - 160	138,8	132	146,8		
	ТП-7(18-5051) откл.	ТМ - 2x160	10,0,4		ТМ - 400	-	-	-		
	ТП-8(18-5052)	ТМ - 160	10,0,4		ТМ - 160	115	112	128,8		
	ТП-9(18-5053) откл.	ТМ - 100	10,04		ТМГ - 100	-	-	-		
	ТП-10(18-5054)	в договорах мети и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНА	0,4/10		ТМГ - 1000	1000	1000	1000		
ТП-11(ТБО)	в договорах мети и аренды ТП-10 - НЕ УКАЗАНА	10,0,4		ТМГ - 63	48	54	56			
п. Елзарово	ТП-10/0,4кВ						Рордс=376кВт	Рордс=364кВт	Рордс=297кВт	
	ТП-1(18-5026) откл.	электроотсти, вкл.отсти, протяженность 11759 метров кад.№86:02:0703001:410	0,4/10		ТМГ-630	-	-	-		
	ТП-2(18-5021)		10,0,4		ТМГ-250	135,0	165,0	174,4		
	ТП-4(18-5023)		10,0,4		ТМ-250	179,0	180,8	207,4		
	ТП-5(18-5024)		10,0,4		ТМГ-100	70,5	82,0	81,4		
	ТП-3(18-5022)	КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 400 кВА в с. Елзарово ХМР	10,0,4		ТМГ-400	289,0	284,4	334,2		
ТП-6(18-5025)	КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000 кВА в с. Елзарово ХМР	0,4/10		ТМГ-1000	624	636	703			
п. Кедровый	ТП-10/0,4кВ						Рордс=827кВт	Рордс=815кВт	Рордс=685кВт	
	ТП-18-5027	Линия электропривода 10/0,4 кВ в КТП 10/0,4 кВ п. Кедровский протяженность 23140 м	0,4/10		ТМГ - 1000	163	185	315		
	ТП-18-5028		0,4/10		ТМ - 630	628	627,2	627,1		
	ТП-1(18-5029)	КТП 10-0,4 кВ п. Кедровский Ханты-Мансийский район	10,0,4		ТМГ - 400	88	101,8	143,7		
	ТП-2(18-5030)		10,0,4		ТМ - 400	304,4	299,8	326,8		
	ТП-3(18-5031)		10,0,4		ТМ - 630	569,8	570,4	604,4		
	ТП-4(18-5032)		10,0,4		ТМ - 250	193,8	195,7	206,4		
	ТП-5(18-5033)		10,0,4		ТМ - 250	158,7	146,5	154,4		
	ТП-6(18-5034) откл.		10,0,4		ТМ - 250	-	-	-		
ТП-7(18-5035)	10,0,4			ТМ - 100	28,7	28,4	48,5			
п. Красноленинский	ТП-10/0,4кВ						Рордс=827кВт	Рордс=535кВт	Рордс=458кВт	
	ТП-1(18-5036)	КТП-10/0,4 кВ (400 кВА) по ул. Обая в п. Красноленинский ХМР	0,4/10		ТМ - 400	-	-	-		
	ТП-3(18-5038)	электроотсти протяженностью 6493 метров п.Красноленинский кад.№86:02:0201001:835	10,0,4		ТМГ - 250	127,5	126,4	165		
	ТП-4(18-5039)		0,4/10		ТМ - 630	68	95	172		
	ТП-5(18-5040)		10,0,4		ТМГ - 250	198,5	197,5	203		
	ТП-7(18-5042)		10,0,4		ТМГ - 160	157,9	157,9	158,1		
	ТП-8(18-5043)		10,0,4		ТМГ - 250	197,4	198,5	200,2		
п. Урманский	ТП-10/0,4кВ						Рордс=146,9	Рордс=148,9	Рордс=148,4	
	ТП-2(18-5037)	электроотсти протяженностью 6345 метров п.Урманский кад.№86:02:0000000:5322	10,0,4		ТМ-160	146,9	148,9	148,4		
ТП-6(18-5041)		10,0,4		ТМ-400	275,8	280,5	323,1			
КОНДИНСКИЙ РАЙОН										
д. Шутур	ТП-10/0,4кВ						Рордс=323кВт	Рордс=308кВт	Рордс=267кВт	
	ТП-1001	КТП 0,4/10 кВ № 18/530 кВА по ул. Советская 55 в д. Шутур Кондинский рн кад.№ 86-01-0801001-1032	0,4/10		ТМГ-630	307,0	322,0	368,0		
	ТП-1002	КТП 0,4/10 кВ № 2 мощностью 1*400 кВА по ул. Школьная в д. Шутур Кондинский рн кад.№ 86-01-0801001-1034	10,0,4		ТМ-400	278,1	290,9	310,8		
	ТП-1003 откл.	нет аренды	10,0,4		ТМ-100	-	-	-		
	ТП-1004	КТП 10/10 кВ № 4 мощностью 1*400 кВА по ул. Тажина в д. Шутур Кондинский рн.4 кад.№ 86-01-0801001-1067	10,0,4		ТМГ-400	316,0	342,8	338,9		
ТП-1005	КТП 0,4/10 кВ № 5 мощностью 1*250 кВА по ул. Северная в д. Шутур Кондинский рн кад.№ 86-01-0801001-1036	10,0,4		ТМ-250	186,3	206,5	214,3			

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

с. Коркичи	ТП-6/0,4кВ					Рордс=457кВт	Рордс=448кВт	Рордс=386кВт
	ТП-1(14-122) (ул.Мира)	КТП 6/0,4кВ 630 (ул.Мира) кэд.№86-86-024027/2012-451	0,4/0		ТМГ-630	173	182	244
ТП-2(14-123) (ул.Восточная)	в договорак мены и арелды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	6/0,4		ТМ-630	495,8	508,6	533,3	
ТП-3(14-124) (ул.Центральная)	КТП 6/0,4кВ 400 (ул.Центральная) кэд.№86-86-024027/2012-451	6/0,4		ТМГ-400	357,2	356,2	348,9	

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

п. Сосны	ТП-10/0,4кВ					Рордс=802кВт	Рордс=781кВт	Рордс=685кВт
	ТП-1(1-113) (отка)	в договорак мены и арелды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	0,4/10		ТМ-400	-	-	-
ТП-1	в договорак мены и арелды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	0,4/10		ТМГ-2х1000	1197	1219	1315	
ТП-2(1-1135)	Трансформаторная подстанция КТП-160	10/0,4		ТМ-160	103,4	109,5	118,8	
ТП-3(1-1136)	Трансформаторная подстанция КТП-160	10/0,4		ТМ-400	270,7	315,4	375,4	
ТП-4(1-1137)	в договорак мены и арелды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	10/0,4		ТМ-400	249,0	231,9	298,3	
ТП-5(1-1134)	в договорак мены и арелды ТП-10 - НЕ УКАЗАНЫ	10/0,4		ТМГ-250	186,0	175,2	198,3	

с. Нахимовка	ТП-10/0,4кВ					Рордс=356кВт	Рордс=342кВт	Рордс=285кВт
	ТП-1(1-1142)	Здание ДЭС 259 кв.м. кэд.№ТН112-0923000006060	0,4/10		ТМ-2х630	904	918	975
ТП-1(1-1138)	ТП 94-10 кВ ХМААО-Югра Березовский район п. Нахимовка	10/0,4		ТМ-250	188,8	200,8	210,5	
ТП-2(1-1139)	ТП 94-10 кВ ХМААО-Югра Березовский район п. Нахимовка	10/0,4		ТМ-160	58,8	74,8	85,5	
ТП-3(1-1140)	ТП 94-10 кВ ХМААО-Югра Березовский район п. Нахимовка	10/0,4		ТМ-160	108,7	118,8	150,2	
ТП-4(1-1141)	ТП по ул.Кооперативная,18	10/0,4		ТМ-160	130,4	137,7	137,7	

с. Сараница	ТП-10/0,4кВ					Рордс=1971кВт	Рордс=1855кВт	Рордс=1612кВт
	РП-1(1-1146)	ЗРУ-10 кВ с трансформаторами 0,4/10 кВ 4*1000 кВА в с.п. Сараница	0,4/10		4ТМГ-1000	2029	2145	2288
ТП-1(1-1113)	КТП 400/10-0,4 ХМААО-Югра Березовский ри п. Сараница	10/0,4		ТМ-400	197,7	260,7	308,4	
ТП-2(1-1114)	КТП 250/10-0,4 ХМААО-Югра Березовский ри п. Сараница	10/0,4		ТМ-250	156,4	169,4	197,4	
ТП-3(1-1115)	КТП 250/0,4 ХМААО-Югра Березовский ри с. Сараница	10/0,4		ТМГ-250	105,7	104,4	108,0	
ТП-4(1-1118)	КТП-2-1000	10/0,4		ТМ-250	162,5	187,7	178,4	
ТП-5(1-1119)	Сети электроснабжения назнач. соор. электроприветная притож 40м с. Сараница, сооружение 143, кэд.№86-03-0000000-6343	10/0,4		ТМ-250 замена 100кВА	92,8	98,9	97,7	
ТП-6(1-1121)	Подстанция КТП - 250 кВА 10/0,4	10/0,4		ТМ-250 замена 100кВА	78	88,4	93,7	
ТП-7(1-1120)	КТП Н- 250	10/0,4		ТМ-250	95,8	135,4	148,7	
ТП-8(1-1123)	КТП 250 кВА 10 0,4	10/0,4		ТМ-250	197,7	198,4	209,7	
ТП-9(1-1112)	Подстанция КТП ТБ-250	10/0,4		ТБ-250	137,4	165,5	165,0	
ТП-10(1-1122)	Трансформатор ТМ 250/10	10/0,4		ТМ-250	127,7	149,0	154,4	
ТП-11(1-1121)	КТП Н-160 10-0,4	10/0,4		ТМГ-100	81,0	87,4	85,4	
ТП-12(1-1127)	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАВЦИЯ кпн - 160	10/0,4		ТМ-250	200,8	207,4	218,7	
ТП-13(1-1116)	Трансформаторная подстанция КТП - 160/10 ХМААО-Югра Березовский ри п. Сараница	10/0,4		ТМ-160	150,4	137,7	144,4	
ТП-14(1-1125)	Трансформатор ТМ № 400	10/0,4		ТМГ-400	338,4	330,5	348,4	
ТП-15(1-1126)	Трансформаторная подстанция 2 КТПГ ХМААО-Югра Березовский ри п. Сараница	10/0,4		ТМ-2х250	437,7	457,4	468,4	
ТП-17(1-1129)	нет данных, площадь ТП 18,1 кв.м, КН участка № 03-0103052-38 ул.Болотная, д.14А, + ЗУ для строительства КТП 1*160 кВА, №17 общей площадью 132 кв.м., КН № 03-0103052-66	10/0,4		ТМ-250	228,8	208,4	220,4	
ТП-18(1-1124)	КТП 10-0,4 кВ № 24 Н, мощность 2*400 кВА в п. Сараница Березовский ри	10/0,4		ТМГ-2х630	1217,4	1198,4	1218,4	
ТП-20(1-1130)	Трансформатор ТМ № 4310	10/0,4		ТБ-250	210,5	195,4	218,4	
ТП-21(1-1128)	Трансформатор ТМ № 1000	10/0,4		ТМ-250	147,4	151,4	180,7	
ТП-22-3145	Сараница, сооружение электроприветная, площадь - 4 кв.м., ул.Евбуная, д.1Е, кэд.№ 86-03-0000000-6343	10/0,4		ТМГ-2х400	777,7	778,4	785,7	
ТП-Котельная	Трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, ул.Голосицкая 7 А/П	10/0,4		ТМ-400 ТМГ-400	303	309	309	